

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1237

30 de julho de 2002

INÍCIO: 8h40min FIM: 10:10minutos

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Luiza de Souza David, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Ricardo Azevedo, Eng. Paulo Demingos, Arq. Carla Piccoli e Eng. Paulo Boldrini.

VISITANTES: Eng. Carlos Vicente John dos Santos.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1236.

2.2 Processo 266496.8 – Rua Demétrio Ribeiro nº643 – Parecer 51

Foi apreciado o presente processo que trata de reciclagem de uso para creche com área total de 176,00m², altura de 4,70m classificado como E5. Por tratar-se de prédio existente, solicita o interessado, a liberação do atendimento da Tabela 8 e dos artigos 65 e 89 da LC 420/98. Propõe o responsável técnico a colocação de 3 extintores por andar com a seguinte classificação: Pó Químico seco-4Kg, água pressurizada 10Kg e CO2-4Kg. Da mesma forma comprometem-se o responsável técnico e o proprietário a utilizar a edificação de fundos somente para fins de almoxarifado descartando seu uso como sala de recreação, conforme documento anexo. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido que o pedido pode ser aceito.

2.3 Processo 202044.0 – Av. das Indústrias nº 510

O processo baixa em diligência. A CCPI solicita apresentação de projeto especial, tendo em vista o que prescreve o artigo 222/LC420/98.

2.4 Processo 293001.3 – Av. Farrapos 3627

Foi encaminhado através da Seção de Aprovação e Licenciamento de Projetos dúvidas quanto as saídas de emergência dos setores compartimentados e o uso de Painéis Corta-Fogo com abertura das folhas sobre trilhos na horizontal. Após análise de projeto, a Comissão entendeu que as saídas propostas não atendem a LC 420/98. O requerente deverá anexar atestado de conformidade dos painéis, encaminhando ofício a esta CCPI.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 06 de agosto de 2002, no mesmo horário e local.