

PREFEITURAMUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N. ° 1239

13 de agosto de 2002

INÍCIO: 8h40min FIM: 10:10minutos

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Paulo Keil Coelho, Cap. PM Edson Fagundes Lara, Eng. Paulo Demingos, Arq. Carla Piccoli e sua suplente Arq. Solange Netto Fischer.

VISITANTES: Eng. Carlos Vicente John dos Santos, Eng. Alexandre Nasi e Cap. PM Carlos Miguel Brasil Mello.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1238.

2.2 Processo 274.020.00.6 – Rua Duque de Caxias, 1.705

Trata o presente processo de solicitação de instalação de cortina d'água em prédio existente classificado como hotel com área total de 3.498,28m². Está sendo proposto um aumento que enquadra-se no disposto no art. 297 da L.C. 420/98. O responsável técnico propõe a instalação de duas cortinas d'água na descarga isolando as áreas de hóspedes do corredor da descarga. O assunto foi debatido tendo sido resolvido que o projeto deve baixar em diligência para que o responsável técnico apresente planta informando o número de bicos da cortina assim como o afastamento entre eles.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 20 de agosto de 2002, no mesmo horário e local.