

PREFEITURAMUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1247

08 de outubro de 2002

INÍCIO: 8h40min FIM: 09:55minutos

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Luiza de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo, Eng. Carmem Regina R. Pinto e seu suplente Eng. Carlos Vicente John dos Santos, Arq. Solange Netto Fischer e Cap. QOEM Carlos Brasil Mello.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1246.

2.2 Processo n.º 210780.5–Rua Dom Pedro II, nº994 e 998 – Parecer n.º 76

Foi apreciado o presente processo de solicitação de aprovação de aumento em edificação comercial com área total de 1.437,62m², 6 pavimentos e altura de 14,95m. A largura do último lance da escada que conduz a um salão de festas de uso comum possui 1,08m. A proposta enquadra-se no que prescreve o art. 297 da LC 420/98. Como alternativa propõe o responsável técnico a duplicação do número de extintores exigidos. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido pode ser aceito devendo, no entanto, dotar a edificação de iluminação de emergência e sinalização de saídas.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 15 de outubro de 2002, no mesmo horário e local.