

PREFEITURAMUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1248

15 de outubro de 2002

INÍCIO: 8h35min FIM: 09:50minutos

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Luiza de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. João Daniel Xavier Nunes, Eng. Carmem Regina R. Pinto, Arq. Carla Picoli e sua suplente Arq. Solange Netto Fischer, Eng. Adriano Novais e Cap. QOEM Carlos Brasil Mello.

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1247.

2.2 Processo n.º 291575.8-Praça Cônego Marcelino, nº107- **Parecer n.º 77**

Foi apreciado o presente expediente que trata de aprovação de aumento de projeto em prédio destinado a Escola (E3 e E1) área total de 5.194,21m² e altura de 6,85m para o prédio destinado ao ginásio e 10,15m para os prédios da escola(prédio I e II). Os prédios I e II em relação ao prédio IV (ginásio) tem atividades distintas, saídas independentes, inclusive para vias públicas diferentes. O afastamento no plano horizontal (distâncias de aberturas) entre os prédios da Escola e o Ginásio é de 11,20m. No pavimento térreo está sendo proposto um pátio coberto, com estrutura metálica e cobertura de telha de alumínio. Este pátio é contíguo entre os prédios da escola e ginásio utilizado para circulação, prática de esportes e recreação. Esta área é coberta, porem aberta. A cobertura deste pátio esta afastada no plano vertical das aberturas do prédio IV, aproximadamente 4,11m, e nos prédios I e II não existem aberturas. Solicita o requerente parecer desta CCPI, no sentido que sejam considerados prédios independentes a Escola e o Ginásio, mesmo estando ligados no térreo por pátio coberto porem com suas extremidades totalmente abertas para fins de isenção da Instalação de Chuveiros automáticos, conforme arrazoado e plantas. O assunto foi amplamente debatido. Por unanimidade, foi decidido que o pedido pode ser aceito, tendo em vista as características do pátio proposto.

2.3 O Cap. QOEM Carlos Brasil Mello apresentou a CCPI, por solicitação da Arq. Ivani, relação de equivalência de unidades de GLP.

GLP em fase líquida:

0,546Kg -----1m³

GLP em fase gasosa:

2,00Kg-----1m³

Pressão atmosférica em temperatura ambiente – 20° C

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 22 de outubro de 2002, no mesmo horário e local.