

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1253

19 de novembro de 2002

INÍCIO: 8h45min FIM: 09:55minutos

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Luiza de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Carmem Regina R. Pinto e seu suplente Eng. Carlos Vicente John dos Santos, Arq. Carla Piccoli e sua suplente Arq. Solange Netto Fischer, e Cap. QOEM Carlos Brasil Mello, Eng. João Daniel Xavier Nunes e Eng. Sérgio Diogo.

VISITANTES: Eng. Alexandre Nasi, Eng. Adriano Novais e Eng. Núria Aboy

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1252

2.2 Consulta da Seção de Vistoria Predial

A Seção de Vistoria Predial da SMOV/PMPA solicitou parecer dessa Comissão quanto ao que se refere a exigência do art. 240 III e IV da LC 420/98, considerando a solução descrita em seguida que por vezes é encontrada nos prédios em vistoria. Armário para medidores de vazão de gás que, voltado para a circulação condominial, tem seu fechamento através de porta de madeira revestida internamente por chapa metálica. Esta solução costuma ocorrer ora para resolver, sem grandes custos o uso indevido de porta de madeira já adotada no local e rejeitada pela Seção de Vistoria Predial, ora como alternativa formalmente mais adequada. Após debates sobre o assunto, a CCPI por unanimidade, entende que as portas destes armários devem ser **perfeitamente vedadas**, porém quando estes se situarem em escadas enclausuradas Protegida Aberta, a porta deverá ser **PRF.** (art. 96 & único/ LC 420/98)

2.3 Processo 290232.0

Baixou em diligência para consulta dos processos citados no ofício do requerente.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 26 de novembro de 2002, no mesmo horário e local.