

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1254

26 de novembro de 2002

INÍCIO: 8h40min FIM: 10:05minutos

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Luiza de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Carmem Regina R. Pinto, Arq. Carla Piccoli e sua suplente Arq. Solange Netto Fischer, e Cap. QOEM Carlos Brasil Mello, Eng. Sérgio Diogo e Eng. Ricardo Caminha de Azevedo.

VISITANTES: Eng. Alexandre Nasi, e Eng. Núria Aboy

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1253

2.2 Processo 290232.0 – Rua Luiz de Camões, 876 – **Parecer 90**

Trata o presente processo de aprovação de modificação de projeto de habitação multifamiliar com área de total de 3.739,41m² e 14,77m de altura. Solicita o requerente a liberação do armário de gás no patamar intermediário da escada enclausurada protegida alegando que o teor do parágrafo único do art. 96 da L.C. 420/98 não impede a localização do mesmo junto a escada. A CCPI, após análise do arrazoado, assim como dos processos citados nele, referente à localização de medidores na mesma situação entende que o pedido não pode ser aceito por falta de amparo legal. Os assuntos referentes aos processos citados não dizem respeito a situação apresentada conforme explanação neste expediente.

2.3 Processo 274.689.00.1 – Rua Gen. Lima e Silva, 560 – **Parecer 91**

Trata o presente expediente de projeto de ampliação e reforma em prédio classificado como F-5/8 e D-1/3 com área total de 4.084,34m² e altura de 4,95m. A grande profundidade do imóvel (120,00m) e a testada relativamente reduzida (19,45m) impossibilita a construção de corredor enclausurado visando a atendimento da Tabela 8 da L.C. 420/98 uma vez que reduz a largura mínima exigida para a circulação de veículos conforme padrões da L.C. 284/92. O salão de jogos que funciona exclusivamente no pavimento térreo possui duas saídas independentes e atende todas as determinações da L.C. 420/98. O restante da edificação continua com a atividade semelhante a sua implantação original - estacionamento de veículos. Solicita o requerente a liberação da construção de corredor enclausurado atendendo a Tabela 8 da L.C. 420/98 e a substituição deste por isolamento do salão de jogos com parede de 25cm e PCF conforme apresentado em planta. A descarga deste setor ocorre através da circulação de veículos. Solicita ainda a isenção de sprinklers para a edificação sendo aceito a classificação da garagem como G-2 face a ausência de público no local. A população da garagem restringir-se-á aos manobristas que receberão treinamento de pessoal conforme legislação em vigor. Entre a descarga do salão de jogos e a garagem existe afastamento superior a 1,40m. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade, que o pedido de liberação da Tabela 8 da L.C. 420/98 pode ser aceita pelas razões apresentadas. No entanto a isenção de chuveiros automáticos não pode ser aceita.

Continuação da ata 1254

2.4 Processo 256.937.00.0 – Av. Farrapos, 1.023/1.025 e 1.029

Trata o presente processo de solicitação de isenção de hidrantes em edificação existente com área total de 2.219,23m² e altura de 21,00m classificada como C-1 e A-2. Após análise do arrazoadado a CCPI decide baixar o processo em diligência entendendo que existem alternativas para isenção da instalação hidráulica sob comando através de medidas de compartimentação.

2.5 Processo 254.232.00.0 – Rua Sete de Setembro, 646, 661 e 669.

Trata o presente processo solicitação de liberação de vidros aramados em janela de escada de emergência em edificação classificada como F-5/ D-1 e A-2 com área total de 2.341,77m² e altura 14,00m. Alegou o requerente que existe outras liberações a respeito do assunto para casos similares. A CCPI decidiu baixar o processo em diligência para realizar pesquisa a respeito do assunto.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 03 de dezembro de 2002, no mesmo horário e local.