

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1332

24 de agosto de 2004

INÍCIO: 08h45min FIM: 09:35min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1.0 PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. João Daniel Xavier Nunes, Major Daniel José Minuzzi, Arq. Carla Piccoli e sua suplente Arq. Solange Netto Fischer, Eng. Carmem Regina Pinto e sua suplente Eng. Andréa Jussara Soletti Pérez (DMAE), Adv. Renata Saggini.

VISITANTES: Eng. Alexandre Nasi, Eng. Alexandra Koslowski e Eng. Karina Solka Santa Helena (DMAE).

2.0 ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 É lida e aprovada a ata 1331.

2.2 Processo 222076.8 – Rua Luzitana, 1398. **Parecer 63**

Trata o presente processo de solicitação de utilização de fechadura com chave em porta corta-fogo em edificação classificada como A-2 com área total de 2016,92m² e 14,75m de altura. O prédio é dotado de escada protegida conforme NBR-9077. Alega o requerente que a escada necessita ser fechada por questão de segurança conforme solicitação dos moradores. Os condôminos instalaram fechadura especial de porta corta-fogo no 2º pavimento de forma que da circulação é possível a entrada para a escada e, uma vez no interior da escada, somente é possível sair desta na descarga. No 5º pavimento foi instalada tranca abrindo apenas com chave. Desejam os moradores instalarem fechaduras de porta corta-fogo, com acesso pelo *hall* com maçaneta e internamente à escada com chave. O assunto foi discutido, tendo sido resolvido que o pedido não pode ser aceito tendo em vista a impossibilidade de acesso do corpo de bombeiros aos pavimentos em caso de emergência.

2.3 Processo 298809.7 – Travessa do Carmo, 36. **Parecer 64**

É apreciado o presente expediente que trata de aprovação de projeto com reciclagem de uso e aumento de área. Área total de 181,18m², sendo que 51,21m² de área existente; altura de 8,64m, sendo existente somente o pavimento térreo (térreo+2pav+cobertura). Solicita o requerente isenção de instalação de saída alternativa, tendo em vista que a liberação desta pelo Corpo de Bombeiros. O assunto foi debatido. A saída alternativa proposta pelo requerente, recuada a 2,16m, foi aceita por esta CCPI, tendo em vista ofício n° 126/SPI/2004 do Corpo de Bombeiros.

2.4 Processo 233636.7 – Av. Getúlio Vargas, 1410. **Parecer 65**

É apreciado o presente expediente que trata de aprovação de projeto com reciclagem de uso em prédio residencial, agora reciclado para D1. Área total de 347,00m², sendo que o 2º pavimento possui 73,33m². Altura de 3,30m. Solicita, o requerente, parecer desta CCPI para que seja aceita a escada existente, contrariando o artigo 101/L.C.420/98. O assunto foi amplamente debatido. Por unanimidade o pedido foi aceito. A Comissão solicita a instalação de iluminação de emergência.

2.5 Processo 303348.1

Trata o presente processo de proposta alternativa para uso de chuveiros automáticos em edificação classificada como I-1 com 4173,30m² e 3,15m de altura. Tendo em vista o arrazoadado anexo, o processo baixou em diligência para que o

Continuação da ata 1332

requerente apresente a instrução técnica n° 14/01, bem como a proposição alternativa para ser apreciada pela CCPI.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 31 de agosto de 2004, no mesmo horário e local.