

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1285

12 de agosto de 2003

INÍCIO: 8h40min FIM: 10:05hs

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Luiza de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Carmem Regina Pinto, Arq. Carla Piccoli e sua suplente Arq. Solange Netto Fischer, Cap. QOEM Carlos Brasil Mello, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. João Daniel Xavier Nunes, Adv. Sheila de Castro Greff e Eng. Sérgio Diogo da Silva.

VISITANTES: Eng. Alexandre Nasi.

2.0 ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Processo 073.178.03.9 - Royal Technologies S.A. – Parecer 83

Foi apreciado o presente processo de análise de relatório de ensaio referente a determinação do índice de propagação superficial de chama. O material da amostra constituiu-se de acabamento em PVC para parede com função estrutural a ser utilizado em substituição as paredes de alvenaria em condomínios de unidades autônomas. O relatório foi encaminhado ao representante do Corpo de Bombeiros para análise. O Cap. Brasil, como relator, nada tem a opor quanto a utilização do material para efeito de resistência ao fogo desde que atendidas as Normas Brasileiras e que a utilização do referido material venha acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica. A comissão após debate decide votar com o relator.

2.2 Processo 296.194.00.6 – Av. Montenegro, 160/170 – Parecer 84

Foi apreciado o presente processo que trata de proposta de ventilação dos aquecedores em habitação multifamiliar. Através do Parecer N.º 80/2003 datado em 29.07.03 a CCPI analisou a solicitação do Responsável Técnico e considerando a similaridade da esquadria da sacada com a bandeira móvel(ventilação superior) e entendendo que a chaminé proposta para eliminar os gases da combustão atende a legislação em vigor aceitou a proposta com a ressalva de que o compartimento deveria ser dotado de ventilação inferior permanente na fachada mantendo o duto de ventilação permanente proposto. Solicita agora o requerente o aceite da nova proposta apresentada em croquis anexo alegando que, sendo a fachada do prédio revestida com porcelanato torna-se difícil a furação para a abertura da ventilação inferior. O assunto foi debatido tendo sido resolvido que o pedido não pode ser aceito prevalecendo as determinações do Parecer N.º 80/2003.

2.3 Processo 231.517.00.3 – Av. Cristóvão Colombo, 545 – Parecer 85

Foi apreciado o presente processo de solicitação da Seção de Vistoria Predial – SECON referente a análise de Ensaio de Resistência ao Fogo de alvenarias confeccionadas com blocos de concreto nas dimensões de 14x19x39cm produzidos por Saibrita Mineração Ltda. Os referidos blocos serão utilizados para a construção da central de gás do Shopping Total constituída de 2 tanques de 3,86m³ cada um. O relatório de ensaio foi encaminhado ao representante do Corpo de Bombeiros para análise. O assunto foi debatido tendo sido resolvido que face parecer favorável do relator a comissão vota com o relator.

2.4 Shopping Iguatemi – Eventos Temporários

Compareceu a CCPI o Eng. Cláudio Alberto Hanssen, representante do Shopping Iguatemi para esclarecimentos face ao acordado na reunião de 22.07.03 referente a proteção a ser adotada para o prédio do shopping especificamente para o pavimento onde ocorrem eventos temporários. O Eng. Cláudio esclareceu que no 4º pavimento- área destinada a estacionamento do complexo - ocorrem eventos que reúnem em média 500 a 800 pessoas. O referido pavimento possui escadas com um total de 11 unidades de passagem quando pela legislação em vigor deveria ser dotado de 17 U.P. A edificação é dotada de 3 escadas PF e 1 EP. Da mesma forma possui todos os equipamentos de proteção contra incêndio previstos assim como brigada de incêndio treinada para combater princípios de incêndio no local. O Eng. Cláudio informou que, conforme acerto com a administração do shopping a proteção de extintores deve ser promovida pelo realizador do evento levando em conta o risco médio para o pavimento referido. Está sendo estudada a possibilidade de execução de nova central de gás para promover o abastecimento quando da utilização de GLP nos eventos temporários. Informou também o representante que existem algumas deficiências na sinalização de saídas mas que estão sendo tomadas providências para sanar o problema. Já foi encaminhado junto ao Corpo de Bombeiros a solicitação de PPCI atualizado. A comissão sugeriu que fosse providenciada melhorias na sinalização de saídas de toda a edificação assim como a colocação de brigada de incêndio treinada específica para cada evento. As liberações dos eventos, com relação a proteção contra incêndio deverão ser feitas caso a caso e encaminhadas para análise da CCPI.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 12 de agosto de 2003, no mesmo horário e local.