

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1297

04 de novembro de 2003

INÍCIO: 8h40min FIM: 9:40hs

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Souza David e seu suplente Arq. Paulo Coelho, Arq. Carla Piccoli e sua suplente Arq. Solange Netto Fischer, Cap. QOEM Carlos Brasil Mello, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. João Daniel Xavier Nunes, Eng. Carmem Regina Pinto, Adv. Sheila de Castro Greff e sua suplente Adv. Renata Sagini.

VISITANTES: Eng. Alexandre Nasi e Eng. Alexandra Koslowski

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Processo 274235.7 Av. Bento Gonçalves, 4710 – Parecer 127

Foi encaminhado o presente processo que trata de aprovação de Laudo de Proteção contra Incêndio em prédio com três pavimentos, sendo que no térreo a ocupação é C1 e nos demais A2. Área total de 1137,70m² e 6,30m de altura. Face artigo 274/LC420/98, o requerente irá colocar PRF em todas as unidades autônomas. Solicita, o mesmo, a dispensa da colocação de vidro aramado e da ventilação, pois diz ser inviável esta colocação tendo em vista que a escada é embutida dentro do prédio. Como proteção alternativa propõe que sejam colocados pontos de iluminação de emergência autônoma em cada pavimento. O assunto foi amplamente debatido. Por unanimidade a Comissão decide que pode ser aceito a ventilação da escada através de poço conforme planta, porém deverá ser colocado vidro aramado.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 11 de novembro de 2003, no mesmo horário e local.