

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1307

03 de fevereiro de 2004

INÍCIO: 8h45min FIM: 09h:30min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Carmem Regina Pinto, Arq. Carla Picolli e sua suplente Arq. Solange Netto Fischer, , Adv Sheila de Castro Greff .

VISITANTES:

2.0 ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Processo 304.120.00.4 – Rua Cância Gomes, 567, 367 – Parecer 11

Foi apreciado o presente processo que trata de pedido de aprovação de reciclagem de uso em edificação classificada como E-5 com área total de 182,33m² e 2,95m de altura.

Por encontrar dificuldades técnicas para o atendimento da L.C. 420/98 quanto a saída de emergência, solicita o interessado a dispensa do art. 65 da referida lei por tratar-se prédio existente. Propõe como medida alternativa a instalação de sinalização de saídas e iluminação de emergência.

O assunto foi discutido tendo sido resolvido que o pedido pode ser aceito.

2.3 Processo 275.548.00.3 – Rua dos Andradas, 1.745/1.747– Parecer 12

Foi apreciado o presente processo que trata de aprovação de projeto em edificação existente para implantação de atividade classificada como F-7. O prédio possui 317,84m² e 4,00m de altura.

Tendo em vista as dimensões do imóvel solicita o interessado a dispensa do atendimento da Tabela 8 da L.C. 420/98.

Propõe como medida alternativa a colocação de maior número de extintores.

O assunto foi discutido tendo sido resolvido que o pedido pode ser aceito devendo, no entanto, a edificação ser dotada de sinalização de saídas e iluminação de emergência.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 02 de março de 2004, no mesmo horário e local.