

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1308

02 de março de 2004

INÍCIO: 8h45min FIM: 10:30hs

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Souza David e seu suplente Arq. Paulo Coelho, Arq. Carla Piccoli e sua suplente Arq. Solange Netto Fischer, Eng Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. João Daniel Xavier Nunes , Adv. Renata Saggini e Eng. Carmen Regina Pinto .

VISITANTES: Eng. Alexandre Nasi

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Processo 275192.5 – Rua Marques do Herval ,66 – Parecer 13

Foi encaminhado o presente processo que trata de aprovação de projeto de reciclagem de uso e área a regularizar em prédio residencial para restaurante. Área total de 499 m² e altura de 7,69m. Tendo em vista tratar-se de reciclagem de uso em prédio inventariado de estruturação para preservação pela EPAHC, solicita o requerente a liberação do atendimento dos artigos 65, 87-VI e 90 da LC 420/98. O assunto foi amplamente debatido. Por unanimidade a Comissão decide:

- 1- Deverá ser colocado sinalização de saídas indicando a cozinha como segunda opção de Saída de Emergência.
- 2- As portas das rotas de saídas devem abrir no sentido do transito de saída.
- 3- O degrau isolado na escada deverá ser balisado.

2.2 Processo 276823.2 – Rua Ramiro Barcelos, 1829 – Parecer 14

Foi encaminhado o presente processo que trata de aprovação de reciclagem de uso em edificação classificada como C-1, área de 121,86m² e 3,74m de altura. Solicita o responsável técnico a dispensa do atendimento do art. 65 e 89-III da LC 420/98 alegando impossibilidades técnicas de atender-las. Propõe, como medida alternativa, a instalação de iluminação de emergência e sinalização de saídas. O assunto foi discutido, tendo sido resolvido que o pedido pode ser aceito.

2.3 Processo 268667.8 – Rua Riachuelo, 1324 a 1342 – Parecer 15

Foi encaminhado o presente expediente que trata de instalação de Cortina D'Água em edificação com 6.488,00m², 43,00m de altura , classificada como F7 no pav. Térreo, D1 na galeria e A2 nos demais pavimentos. A descarga da escada no pavimento térreo ocorre por meio de Galeria. O resp. técnico propõe a instalação de cortina d'água em três segmentos conforme demonstrado em planta anexa. O dimensionamento será baseado na NFPA 15 . Os bicos possuirão vazão igual a 22l/min sendo do tipo JQ1 jato em leque, código 270, conexão 1/2". O prédio possui

reserva de 26000litros. O acionamento da cortina será executada manualmente a partir da portaria onde serão instalados três registros do tipo esfera de abertura rápida. O assunto foi discutido, tendo sido resolvido que o pedido pode ser aceito.

2.4 Processo 294363.8 – Av. São Pedro 1110 e 1116 – **Parecer 16**

Foi apreciado o presente expediente que trata de aprovação de projeto com reciclagem de uso em prédio residencial para D1(escritórios). Área total de 662,75m² e 9,00m de altura. Conforme arrazoadado anexo pelo requerente, esta edificação foi aprovada como residencial, mas desde o início tiveram função de serviços, já que a instituição proprietária é filantrópica. Tendo em vista agora a regularização da reciclagem de uso pela LC 434/99, foi necessário a previsão de local para estacionamentos, o acesso existente para estes é de 2,50m(liberado pela CCCE). Solicita o requerente que seja aceito a sobreposição de 1,10m relativa a saída de emergência sobre os 2,50m da saída de carros por tratar-se de reciclagem. O assunto foi amplamente debatido. Por unanimidade a Comissão decide aceitar o pedido em caracter de excepcionalidade, por tratar-se de reciclagem de uso em prédio onde já funcionam escritórios administrativos e de serviços sociais oferecidos pelo Exército da Salvação, instituição filantrópica inglesa secular, com 81 anos no Brasil e pelo menos 50 anos neste endereço, conforme consta em arrazoadado anexo.

2.5 Processo 256355.0 - Baixou em diligência

2.6 Processo 237159.6 – Baixou em diligência

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 09 de março de 2004, no mesmo horário e local.