

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1314

13 de abril de 2004

INÍCIO: 8h40min FIM: 09h:20min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Luiza de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Carmem Regina Pinto, Arq. Carla Piccoli e sua suplente Arq. Solange Netto Fischer, Cap. QOEM Carlos Miguel Brasil. Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. João Daniel Xavier Nunes e Adv. Renata Saggini.

VISITANTES: Eng. Alexandre Nasi

2.0 ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 Processo 260.148.00.6 - Rua Dona Laura, 646.

Trata o presente processo de aprovação de projeto em terreno da Associação Sul Riograndense de Viajantes Comerciais composto de edificação classificada como G-3 –Posto de Abastecimento no pavimento térreo, ocupação G-2 nos pavimentos tipo do 2º ao 6º e ocupação F-3 – Centro Esportivo no 7º pavimento. Cada pavimento possui aproximadamente 1.252,67m². Solicita o requerente a análise do cálculo da população excluindo a área de 1.050m² destinada a canchas de esportes levando-se em conta que o ginásio será utilizado somente pelos usuários do clube em questão. Propõe o responsável técnico a utilização de duas escadas enclausuradas protegidas quando seriam necessárias apenas duas escada não enclausuradas. A CCPI analisou o assunto e decidiu que na próxima reunião deverá ser apresentado pelo presidente da comissão parecer conclusivo a respeito do assunto.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 20 de abril de 2004, no mesmo horário e local.