

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1318

11 de maio de 2004

INÍCIO: 9h45min FIM: 10h10min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1.0 PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Carmem Regina Pinto, Arq. Carla Piccoli e sua suplente Arq. Solange Netto Fischer, Cap. QOEM Carlos Miguel Brasil, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. João Daniel Xavier Nunes e Adv. Renata Saggini.

VISITANTES: Major Daniel José Minuzzi , Eng. Alexandra Koslowski e Eng. Alexandre Nasi.

2.0 ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 É lida e aprovada a ata 1317.

2.2 Complementação da ata 1317 – Apresentação do equipamento de sinalização de saídas.

Compareceu na CCPI em 04-05-2004 o Sr. João Inácio M. Milanez em nome da empresa Jimm – Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. Apresentando à comissão equipamento para utilização como sinalização de saídas. O equipamento proposto constitui-se em polietileno em fundo preto com a grafia “saída” apresentada através de “leds” na cor verde.

Tendo em vista a norma brasileira que trata do assunto, e que por sua vez não contempla a proposta, sugeriu a CCPI que o representante encaminhasse solicitação a órgão oficial competente para emissão de parecer a respeito do assunto no sentido de esclarecer se o equipamento em questão atende ao preconizado pelas normas em vigor.

Posteriormente deverá o interessado encaminhar solicitação de parecer, por parte da CCPI, a respeito do assunto.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 18 de maio de 2004, no mesmo horário e local.