

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1321

01 de junho de 2004

INÍCIO: 08h50min FIM: 09h40min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1.0 PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Luiza de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. João Daniel Xavier Nunes, Eng. Carmem Regina Pinto, Arq. Solange Netto Fischer, Cap. QOEM Carlos Miguel Brasil e Eng. Sérgio Diogo da Silva.

VISITANTES: Major Adriano Krukoski Ferreira, Major Daniel José Minuzzi, Eng. Alexandra Koslowski, Eng. Karina Solka Santa Helena (DMAE), Eng. Andréa Jussara Soletti Pérez (DMAE).

2.0 ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 É lida e aprovada a ata 1320.

2.2 Processo 245.605.2 – Rua Duque de Caxias, 1443/1475. **Parecer 45.**

Trata o presente processo de aprovação de laudo de proteção contra incêndio em edificação classificada como E-2 com área total de 17.885,00m² e altura de 24,00m.

O artigo 227 da LC 420/98 determina que todas as edificações com altura superior a 12,00m de altura e área construída superior a 1.600m² sejam dotadas de instalação centralizada de gás.

Solicita o requerente a dispensa da referida instalação alegando que no complexo do estabelecimento de ensino, composto de 6 (seis) prédios, existem apenas 4 pontos de consumo de gás conforme demonstrado no croquis em anexo. Alega o interessado que cada ponto de instalação não possui mais de 39kg de gás atendendo aos artigos 224 a 226 da LC 420/98.

O assunto foi discutido tendo sido resolvido que o pedido pode ser aceito face as características da edificação, a distância das instalações e o atendimento da legislação quanto à segurança dos equipamentos.

2.3 Reavaliação da LC 420/98

A CCPI reunida decidiu que serão iniciados os trabalhos de reavaliação da LC 420/98 no decorrer do mês de junho.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 08 de junho de 2004, no mesmo horário e local.