

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1323

22 de junho de 2004

INÍCIO: 09h50min FIM: 10h45min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1.0 PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Luiza de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. João Daniel Xavier Nunes, Arq. Carla Piccoli e sua suplente Arq. Solange Netto Fischer, Cap. QOEM Carlos Miguel Brasil.

VISITANTES: Major Daniel José Minuzzi , Eng. Alexandra Koslowski e Eng. Alexandre Nasi.

2.0 ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 É lida e aprovada a ata 1322.

2.2 Processo 294.320.00.4 – rua Baroneza do Gravataí, 738. **Parecer 48.**

Trata o presente processo de modificação de projeto de edificação classificada como D-1 com área total de 97,82m², 3 pavimentos e altura de 8,55m².

Solicita a interessada que a escada proposta possa ter sua largura de 0,80m face as pequenas dimensões do imóvel decorrente de um lote exíguo com pequena profundidade. Da mesma forma, solicita a isenção do artigo 89-III da L.C. 420/98.

A CCPI aprovou em 07-03-2001 em seu parecer nº 04/2001 a utilização de escada helicoidal para o mesmo uso.

O assunto foi discutido tendo sido resolvido que o pedido pode ser aceito.

2.3 Processo 071.136.04.5

O processo em epígrafe foi encaminhado à sociedade de engenharia para manifestação e parecer.

2.4 Processo 221.877.00.1 – rua Vigário José Inácio, 827 a 833. **Parecer 49.**

Trata o presente processo de reciclagem de uso em edificação classificada como D-1 com área total de 885,78m², 4 pavimentos e altura total de 8,99m.

Solicita a responsável técnica a dispensa do atendimento dos artigos 65 e 89-III da L.C. 420/98 alegando que a escada é existente não havendo condições de construção de nova escada. Propõe como medida alternativa a instalação de iluminação de emergência e sinalização de saídas. O uso da edificação será de uma clínica médica.

O assunto foi discutido tendo sido resolvido que o pedido pode ser aceito.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 29 de junho de 2004, no mesmo horário e local.