

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1324

29 de junho de 2004

INÍCIO: 09h00min FIM: 10h30min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1.0 PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Luiza de Souza David e seu suplente Arq. Paulo Keil Coelho, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. João Daniel Xavier Nunes, Arq. Carla Piccoli e sua suplente Arq. Solange Netto Fischer, Eng. Carmem Regina Pinto, Cap. QOEM Carlos Miguel Brasil, Eng. Sérgio Diogo da Silva e Adv. Renata Saggini.

VISITANTES: Major Daniel José Minuzzi , Eng. Alexandra Koslowski e Eng. Alexandre Nasi.

2.0 ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 É lida e aprovada a ata 1323.

2.2 Processo 072.540.04.4

Foi apresentado pelos representantes da SMOV proposta para solução da descarga do edifício sede da SMOV junto ao pavimento térreo.

A CCPI reunida acrescentou na planilha A04 exigências do artigo 135 da L.C. 420/98.

2.3 Processo 309.977.00.6 – Av. Independência, 670/674/680. **Parecer 50.**

Trata o presente processo solicitação de aceite de localização da central de gás em edificação classificada como A-2 com área total de 3.102,80m² e 21,40m de altura.

A central de gás fica localizada junto a rampa de acesso do pavimento térreo ao subsolo.

Alega o interessado que a central de GLP é existente desde 1976 quando do término da edificação sendo totalmente descoberta e ventilada não atendendo no entanto ao parágrafo único do artigo 234 da L.C. 420/98 e do artigo 228-III da mesma lei.

A central de gás será dotada de 2 extintores de pó químico seco com capacidade de 12kg. O assunto foi discutido tendo sido resolvido que o pedido não pode ser aceite por falta de amparo legal e levando-se em conta também que existe no terreno local adequado para a implantação da central de gás.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 06 de julho de 2004, no mesmo horário e local.