

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1328

20 de julho de 2004

INÍCIO: 08h40min FIM: 10h30min

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1.0 PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Luiza de Souza David, Eng. Ricardo Caminha de Azevedo e seu suplente Eng. João Daniel Xavier Nunes, Arq. Solange Netto Fischer, Eng. Carmem Regina Pinto, Adv. Renata Sagini e Adv. Sheila Greff.

VISITANTES: Major Daniel José Minuzzi , Eng. Alexandra Koslowski e Eng. Alexandre Nasi.

2.0 ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 É lida e aprovada a ata 1327.

2.2 Processo 002.073166.04.9 – **Parecer 57**

Foi apreciado o presente expediente que trata de consulta quanto a interpretação do item III do artigo 87/LC420/98, quando a escada for de uso exclusivo para acesso a casa de máquinas e reservatórios em prédios dotados de escada enclausurada a prova de fumaça. O assunto foi amplamente debatido. Por unanimidade a CCPI entende que não é necessário a instalação de antecâmara no acesso às casas de máquinas de elevadores e reservatórios tendo em vista o que dispõe o artigo 25, item I da referida Lei.

2.3 Processo 002.073183.04.04 – **Ensaio de Resistência ao fogo em paredes compostas de Blocos SICAL de concreto celular autoclavado.**

Trata o presente processo de solicitação de análise por parte da CCPI de ensaio de resistência ao fogo em paredes compostas de Blocos SICAL de concreto autoclavado. A documentação foi encaminhada ao representante do Corpo de Bombeiros Major Daniel José Minuzzi para análise e emissão de parecer.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO

Deverá ser realizada no dia 03 de agosto de 2004, no mesmo horário e local.